



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 14404/2021
Spisová zn.: 2020/7004/ŽP/SVS
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Ing. Šárka Svatá
Telefon: 499 803 376
E-mail: svata@trutnov.cz

Datum: 24.02.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 odst. 4 vodního zákona, ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "vodoprávní řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a dle § 115 vodního zákona žádost o povolení k nakládání s vodami, kterou dne 03.09.2020 podal

Josef Vtípil, nar. 28.02.1956, Hajnice 206, 544 66 Hajnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 15 odst. 1 vodního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ,

kterým se schvaluje stavební záměr

na stavbu: **Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 235 (zahrada) v katastrálním území Nesytá, obec Hajnice.



a) Druh a účel umisťované stavby:

Druh stavby: ČOV, 2 větve kanalizace a vsakovací objekt

Účel stavby: odkanalizování rodinného domu č.p. 206 Nesytá na st.p.č. 35 v k.ú. Nesytá vč. mobilehome umístěného na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá.

b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje: parc. č. 235 (zahradu) v katastrálním území Nesytá**c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemků**

Umístění vodního díla je patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:250, který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

d) Určení prostorového řešení stavby (půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě)

Z objektu stávajícího rodinného domu č. p. 206 budou odpadní vody gravitačně vedeny stávající částí kanalizace do nové plastové spojné revizní šachty odkud povedou novým potrubím venkovní kanalizace (větev V1) KG DN 160 délky 2,6 m přímo do ČOV EK-S8 výrobce Venta spol. s r.o. Do revizní spojné šachty bude zároveň napojena větev V2 z mobilehome KG DN 160 délky 13,3 m. Z ČOV budou předčištěné odpadní vody svedeny do stávající akumulární jímky a dále budou svedeny přímo do vsakovacího objektu o rozměrech 3,5 m x 2,0 m na pozemku žadatele.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- pozemky přímo dotčené stavbou: **parc. č. 235 (zahradu) v katastrálním území Nesytá**
- sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být dotčeny či ovlivněny tímto rozhodnutím: **st. p. 35, parc. č. 237/2, 359/1 v katastrálním území Nesytá**

f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla

„Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice“ v kraji Královéhradeckém, v obci Hajnice u č.p. 206, na pozemku parc. č. 235 v katastrálním území Nesytá

související vodní tok.....	Běluška
IDVT	10100229
ČHP.....	1-01-02-0450-0-00
HGR.....	5151 - Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK:	Y = 630298; X = 1013864
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluška od pramene po ústí do Labe

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla.....	ČOV, stoková síť, akumulární jímka vsakovací objekt
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná – pouze splašková

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Stavební objekt S01	stoková síť
Parcelní čísla	p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	Větev V1 - 12,4 m
	Větev V2 – 13,3 m
Délky stokové sítě dle druhu.....	nátok 2,6 m + 13,3 m, odtok 9,8 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 110 mm SN4
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 160 mm SN4
Stavební objekt S02	čistírna odpadních vod

Parcelní čísla	p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá
Druh přiváděných vod	splaškové
Způsob čištění	mechanicko - biologické
Povolované objekty	ČOV EK-S8 , výrobce Venta spol. s.r.o. – Červený Kostelec
Zkušební provoz	NE
Počet napojených EO	8
Počet napojených skutečných obyvatel	11
Stavební objekt S03	akumulační jímka 5 m³
Parcelní čísla	p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá
jiné objekty J01	vsakovací objekt s drenážním
Parcelní čísla	potrubím - dvě větve - 2 x 3,5 m
	p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá
jiné objekty J02	elektro přípojka k ČOV - CYKY
Parcelní čísla	4 x 2,5, délky cca 1,7 m
	p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá
jiné objekty J03	1x revizní a 1x rozdělovací šachta
Způsob nakládání s kaly	odvoz fekálním vozem ke zneškodnění

Účel užívání povolované stavby vodního díla: odkanalizování rodinného domu č.p.206 Nesytá na st.p.č. 35 v k.ú. Nesytá vč. mobilehome umístěného na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá.

II. stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem **Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice**, zpracované Ing. Stanislavem Čermákem, hlavní projektant Ing. Jan Draessler, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600766, v listopadu 2018, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
4. **Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních, tj:**
 - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 09.11.2020, zn. 813/2020.
5. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.

8. Stavební materiál bude deponován na pozemku investora. S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu s platným zněním zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.
9. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
10. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
11. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.
12. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy bude stanoven termín kontrolní prohlídky. Oznámení o dokončení stavby vodního díla bude obsahovat: jméno stavebníka včetně telefonického kontaktu, termín dokončení stavby vodního díla, popis případných změn oproti projektové dokumentaci a spis. zn. tohoto povolení.**
13. Do doby kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
14. **Do doby kontrolní prohlídky, tj. nejdéle do 31.12.2021 bude se stavebním úřadem dořešena problematika nepovoleného mobilehome, který by měl být též odkanalizován kanalizační větví V2. Jedná se o nepovolenou stavbu, je třeba provést její legalizaci.**
15. Termín pro dokončení stavby je **31.12.2021**.

III. vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

– k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z čistírny odpadních vod EK-S8, výrobce Venta spol. s r.o. na pozemku parc. č. 235 v katastrálním území Nesytá obci Hajnice u č.p. 206 v kraji Královéhradeckém,

související vodní tok.....	Běluška
IDVT	10100229
ČHP.....	1-01-02-0450-0-00
HGR.....	5151 - Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK:	Y = 630298; X = 1013864
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluška od pramene po ústí do Labe

v tomto rozsahu:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vody podzemní
Související vodní díla	stoková síť, ČOV akumulární nádrž, vsakovací objekt

Povolené množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,007 l/s
Maximální povolené	0,009 l/s

Maximální povolené	0,8 m ³ /den
Maximální měsíční povolené	25 m ³ /měsíc
Maximální roční povolené	292 m³/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění.....	8 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Množství vypouštěného znečištění:		Povolené hodnoty znečištění ve vyp. vodách (mg/l):	
ukazatel	t/r	ukazatel	hodnota "m"
CHSK _{Cr}	0,0438	CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	0,0117	BSK ₅	40
N-NH ₄	0,0058	N-NH ₄	20
NL	0,0088	NL	30

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ...	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost měření	4x ročně (čtvrtletně)
Způsob měření množství vody	nepřímo - odečtem na vodoměru
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost sledování	2 x ročně
Typ vzorků	směsný dvouhodinový vzorek

Časové omezení platnosti povolení..... do 24.02.2031

IV. stanovuje podmínky, za kterých se nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje:

- Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení. Průběžně bude sledováno množství zachycených kalů a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (§ 38 vodního zákona, příloha č. 1). Dále nesmí obsahovat:
 - radioaktivní, prokazatelně infekční a jiné, přímo ohrožující zdraví nebo způsobující v okolí zařízení k likvidaci OV nadměrný zápach,
 - látky narušující materiál kanalizace, ČOV a navazující zařízení k vsaku OV,
 - látky hořlavé, výbušné a takové, které mísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
 - látky charakteru pesticidů, herbicidů či léčiv, jedy a žíraviny,
 - ropné a jiné špatně odbouratelné organické látky (guma, plasty, ředidla, barvy...),
 - koncentrované desinfekční a bakteriocidní přípravky (např. SAVO, Domestos apod.),
 - odpadky (odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky od brambor apod.),
 - tuky a oleje v koncentrovaném stavu, zamezujícím přirozené odbouratelnosti.
- Případné problémy během výstavby a provozu musí být neodkladně konzultovány s autorizovaným projektantem vodohospodářského zaměření, dle povahy problému případně též s hydrogeologem.
- Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
- Z akumulční nádrže **budou odebírány pravidelně vzorky vypouštěných odpadních vod typu A** – „směsné dvouhodinové vzorky“ (tj. směsný vzorek získaný sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hod.) minimálně 2 x za 12 měsíců. Hodnoty "m" (maximální koncentrace) nesmí být překročeny žádným výsledkem rozboru vzorku. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání – oprávněné laboratoře (§ 38, odst. 4 vodního zákona). Rozhodující jsou výsledky rozborů vypouštěného znečištění

provedené dle platných technických norem ČR laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

6. **Oprávněný bude měřit množství vypouštěných odpadních vod a vést o tomto měření přehlednou evidenci. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno odečtem na vodoměru.**
7. Oprávněný bude každoročně do 31. ledna předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu za předchozí rok přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů vzorků vypuštěných odpadních vod, včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Josef Vtípil, nar. 28.02.1956, Hajnice 206, 544 66 Hajnice

Odůvodnění:

Dne 03.09.2020 podal žadatel Josef Vtípil, nar. 28.02.1956, Hajnice 206, 544 66 Hajnice žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla a žádost o povolení k nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem společného vodoprávního řízení je:

a) vydání společného povolení pro stavbu:

- DČOV EK-S8, výrobce Venta spol. s r.o. – Červený Kostelec
- kanalizační potrubí 2 větve - Větev V1 KG DN 110 a DN 160 celkové délky 12,4 m
- Větev V2 KG DN 160 celkové délky 13,3 m
- elektro přípojka k ČOV - CYKY 4 x 2,5, délky cca 1,7 m
- vsakovací objekt s drenážním potrubím - dvě větve - 2 x 3,5 m
- 1x revizní šachta
- 1x rozdělovací šachta

b) vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod podzemních v tomto rozsahu: průměrné množství 0,007 l/s, maximální množství 0,009 l/s, maximální denní množství 0,8 m³/den, maximální měsíční množství 25 m³/měsíc, maximální roční množství 292 m³/rok. Počet měsíců, ve kterých se vypouští - 12, velikost zdroje znečištění - 8 EO.

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:

1. projektová dokumentace **Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice** zpracovaná Ing. Stanislavem Čermákem, hlavní projektant Ing. Jan Draessler, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600766, v listopadu 2018;
2. Vsakovací poměry pozemku RD v Hajnici na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá, zpracované RNDr. Františkem Medříkem, Pardubice, IČ: 434 74 896, v červenci 2018, ověřeno Ing. Dagmar Bartošovou, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. 1750/2003;
3. výpisy z katastru nemovitostí.
4. sdělení Odboru výstavby MěÚ Trutnov k nepovolené stavbě mobilehome na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá;
5. vyjádření k posudku o vsakovacích poměrech pozemku RD v Hajnici, kraj Královéhradecký ze dne 02.11.2020, zpracované RNDr. Františkem Medříkem, Pardubice, IČ: 434 74 896, v červenci 2018, ověřeno Ing. Dagmar Bartošovou, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. 1750/2003;
6. hydrotechnické výpočty pro objekt čistírny odpadních vod u domu č.p. 206 Nesytá;
7. souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 09.11.2020, zn. 813/2020;
8. vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. o existenci sítě elektronických komunikací vč. podmínek pro ochranu SEK ze dne 02.02.2021, č. j. 535720/21;
9. vyjádření GasNet Služby, s.r.o. o existenci plynárenských zařízení ze dne 09.11.2020, zn. 5002256959;

10. 3x doklady o vyvezení stávající bezodtoké jímky ze dne 09.08.2020, 14.10.2020, 16.11.2020.

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 44 a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod **sp.zn. 2020/7004/ŽP/SVS, č.j. MUTN 97806/2020 ze dne 12.10.2020**, jímž zároveň svolal veřejné ústní jednání na místě stavby na 12.11. 2020 a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději 12.11.2020 při místním šetření, nebude možno brát zřetel. Nebyly podány žádné námítky. Z epidemiologického důvodu neproběhlo místní šetření, avšak projednání s přímými účastníky řízení proběhlo telefonicky. Vodoprávnímu úřadu jsou známy místní podmínky již z místního šetření, které proběhlo dne 06.08.2020.

Zároveň vodoprávní úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku předpisem č. 0109/2020 dle pol. 18 bodu 1. písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění ve výši 300 Kč, který byl uhrazen dne 04.11.2020.

V rámci společného povolení bylo zjištěno:

Žadatel má právo k pozemku, které mu dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo správní orgán ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov.

Z hlediska vymezení pozemků pro stavbu bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací **Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu**. Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávající místní komunikace, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., části třetí této vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Toto ustanovení stavba splňuje.

Předložený záměr je umísťován v zastavěném území obce Hajnice. Po posouzení předložené dokumentace lze konstatovat, že záměr je přípustný, jelikož není v rozporu s podmínkami vyplývajících z výše uvedeného ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení stavebního zákona, týkajících se staveb v zastavěném území obcí, které dosud nemají vydaný územní plán.

Předložený záměr, který řeší stavbu „**Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice**“ nevyvolává změny v území, a proto nebylo třeba dokládat závazné stanovisko orgánu územního plánování.

Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu bylo zjištěno:

Projekt stavby **Čistírna odpadních vod u domu č.p. 206, Nesytá, Hajnice** zpracoval Ing. Stanislavem Čermákem, hlavní projektant Ing. Jan Draessler, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600766, v listopadu 2018.

Tento projekt řeší odkanalizování stávajícího rodinného domu č.p. 206 v obci Hajnice – Nesytá přes půdní vrstvy do vod podzemních. Zároveň má být odkanalizován větví V2 stávající mobilehome umístěný na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá, který byl umístěn a je užíván bez povolení stavebního úřadu. Stavba mobilheimu svým architektonickým, materiálovým řešením i svým měřítkem narušuje stávající okolní zástavbu a zachovalou urbanistickou strukturu v daném území. Vodoprávní úřad stanovil podmínku - **do doby kontrolní prohlídky, tj. nejdéle do 31.12.2021 bude se stavebním úřadem (MěÚ Trutnov) dořešena problematika nepovoleného mobilehome, který by měl být též odkanalizován kanalizační větví V2. Jedná se o nepovolenou stavbu, je třeba provést její legalizaci.**

Z hlediska povolení nakládání s vodami:

Při stanovení doby platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod podzemních) vycházel vodoprávní úřad ze žádosti žadatele, projektové dokumentace, z § 38 vodního zákona, z hydrogeologického posouzení a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a záležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Při stanovení platnosti povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod je v inkriminovaném místě nedostupná, proto využil maximální možnou zákonnou lhůtu, tj. 10 let.

Vsakovací poměry pozemku RD v Hajnici na p.p.č. 235 v k.ú. Nesytá, ověřil RNDr. František Medřík, Pardubice, IČ: 434 74 896, v červenci 2018, potvrzeno Ing. Dagmar Bartošovou, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. 1750/2003.

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) - společné povolení stavby vodního díla:

- Josef Vtípil, nar. 28.02.1956, Hajnice 206, 544 66 Hajnice – žadatel, stavebník, vlastník parc. č. 235 v katastrálním území Nesytá.

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné povolení stavby vodního díla:

- OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
- vlastníci sousedních pozemků: st. p. 35, parc. č. 237/2, 359/1 v katastrálním území Nesytá;
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastník energetického zařízení, do jehož ochranného pásma bude zasahováno.

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

- Josef Vtípil, nar. 28.02.1956, Hajnice 206, 544 66 Hajnice – žadatel, vlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněný;

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod:

- Vlastimil Šulc, nar. 22.05.1949, Bezručova 223, 551 01 Jaroměř

- Hana Šulcová, nar. 27.02.1949, Palackého 151, 551 01 Jaroměř
- OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu – příslušný stavební úřad k povolení umístění mobilehome, který bude též odkanalizován.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení stavebníka:

1. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
5. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
6. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy se stanoví termín kontrolní prohlídky.**
7. Ke kontrolní prohlídce bude předloženo:
 - dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetické zaměření (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci);
 - předávací protokol mezi investorem a dodavatelem stavby nebo čestné prohlášení o provedení dozoru stavby autorizovanou osobou v případě realizace stavby svépomocí;
 - doklad o zkoušce vodotěsnosti ČOV, akumulární jímky;
 - doklad o tlakové zkoušce kanalizačního potrubí;
 - zpráva o revizi elektropřípojky ČOV;
 - **protokol od ČEZ Distribuce, a.s. o kontrole dotčených sítí před záhozem;**
 - prohlášení o shodě na použité materiály; atesty, certifikáty apod.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

Poučení oprávněného:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Dále toto ustanovení vodního zákona uvádí, že pokud **dojde k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno**, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele těchto pozemků a nebo staveb na povinnost **oznámít vodoprávnímu úřadu** tuto skutečnost ve lhůtě **do 2 měsíců** ode dne jejich převodu nebo přechodu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst.1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Šárka Svatá
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Příloha pro účastníky: ověřená situace stavby

Příloha pro žadatele: štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 04.11.2020.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Josef Vtípil, Hajnice č.p. 206, 544 66 Hajnice

Vlastimil Šulc, Bezručova č.p. 223, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1

Hana Šulcová, Palackého č.p. 151, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1

OBEC HAJNICE, IDDS: 8nwbkz5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – Iva Sauerová